



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGEȘ

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII	
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	
ARGEȘ	
INTRARE	NR. 18942
IESIRE	
ZI 20	LUNA 08 AN 2026

INFORMARE

Ca urmare a obținerii rezultatelor analizelor de laborator la cele trei probe de apă prelevate de la: intrare rețea Curtea de Argeș Stație GPL str.Albești, cabinet medical individual str.I.N.Rădulescu și unitate alimentație publică (Piața Ivancea-Selectro Stănești SRL), în data de 17.08.2026 de către reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din DSP Argeș, s-au constatat următoarele:

- În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză toate probele de apă sunt corespunzătoare microbiologic
- Parametrii indicatori fizico-chimici sunt conformi, cu excepția clorului rezidual liber.

Clorul rezidual liber

În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză, concentrația de clor rezidual liber a fost sub limita minimă admisă la unitatea de alimentație publică, valoarea determinată fiind $<0,05$ mg/l, iar în celelalte două probe recoltate valorile au fost peste limita maximă admisă, la intrare rețea Curtea de Argeș valoarea determinată fiind 0,89 mg/l, respectiv 1,02 mg/l la cabinet medical individual.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
DR. SORINA OCTAVIA HONȚARU

